



ZERTIFIKAT

als Fachfirma für Brandmeldeanlagen

Zertifikat-Nummer: Z-2007-031-3-IIIa

ELIN GmbH

Pfarrgasse 75

1230 Wien

Das Zertifikat gilt für folgende Phasen:

Planung

Projektierung

Montage (Installation)

Inbetriebnahme

Instandhaltung

Grundlage der Zertifizierung ist die ÖNORM F3700: 2021 „Anlagentechnische Brandschutzsysteme – Allgemeine Anforderungen und Anforderungen an Fachfirmen“ in Ergänzung zur ÖVE/ÖNORM EN16763: 2017 „Dienstleistungen für Brandsicherheitsanlagen und Sicherheitsanlagen“.

Die Kompetenz des Standortes ist im Anhang detailliert angeführt.

Zertifizierungssystem: P04 „Zertifizierungsprogramm für die Zertifizierung von Fachfirmen“ der akkreditierten Zertifizierungsstelle ÜBZERT Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Beratungsstelle für Brand- und Umweltschutz GmbH.

Das Zertifikat ist gültig bis 11.12.2023

Schwechat, am 07.12.2022

Prüfer:

Ing. Walter Huber

Technischer Leiter:



Dipl.-Ing. Dr. Manfred Hirschall





Anhang

Die zertifizierte Fachfirma konnte, unter Führung der nachfolgend genannten verantwortlichen Personen, ihre jeweilige Dienstleistungs-kompetenz bei den unter dem jeweiligen Standort eingetragenen Brandmeldesystemen nachweisen.

Die Konformität wurde am 24.11.2022 für die der Zertifizierung zugrunde liegende Norm ÖNORM F3700: 2021 „Anlagentechnische Brandschutzsysteme – Allgemeine Anforderungen und Anforderungen an Fachfirmen“ in Ergänzung zur ÖVE/ÖNORM EN16763: 2017 „Dienstleistungen für Brandsicherheitsanlagen und Sicherheitsanlagen“ durch die ÜBZERT Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Beratungsstelle für Brand- und Umweltschutz GmbH (ÜBZERT der BFBU) nachgewiesen.

Zertifizierter Standort:	Pfarrgasse 75 1230 Wien
Verantwortliche Person:	Ing. Wolfgang Kraushofer für Planung und Projektierung, Ing. Dietmar Pelz Montage (Installation) Inbetriebsetzung und Instandhaltung
Brandmeldesysteme:	ESSER 800XX, IQ8 Control C/M Prüf-Nr.: FT 14/293/12/99, FT 14/47/15/94 ESSER FlexEs control Prüf-Nr.: FT 14/1220/06/10 FT14/553/06/11 für Planung, Projektierung, Montage (Installation), Inbetriebsetzung und Instandhaltung


Prüfer:
Ing. Walter Huber

Technischer Leiter:

Dipl.-Ing. Dr. Manfred Hirsenschall